



## GAS.BE – ARGB – KVBG

The GAS.BE laboratory certifies the conformity with Belgian requirements for the PLT tubing kit.  
*Le laboratoire de GAS.BE certifie que le kit de tuyaux PLT est conforme aux exigences Belges.*  
Het laboratorium van de GAS.BE verklaart dat het PLT buissysteem conform is aan de Belgische eisen.

Certificate Number : **C-22-3812-A**  
*N° du certificat :*  
Certificaat nummer :

Date of issue : **17/05/2022**  
*Date d'édition :*  
Datum van aflevering :

Manufacturer : **EUROTIS S.r.l.**  
*Fabricant :*  
Fabrikant : Via Q. Sella, 1 ang. Via A. Volta, IT:20094 Corsico (Mi) ITALY

Scope : ■ Low pressure gas installations according to the standards NBN D51-003 and  
*Domaine d'application :* NBN D51-006 with MOP ≤ 500 mbar and diameter ≤ DN50  
*Toepassingsgebied :*

■ *Installations à gaz basse pression suivant les normes NBN D51-003 et NBN D51-006 avec MOP ≤ 500 mbar and diameter ≤ DN50*

■ Lage druk gasinstallaties volgens de normen NBN D51-003 en NBN D51-006 met MOP ≤ 500 mbar en diameter ≤ DN50

Requirements: NBN EN 15266 'Stainless steel pliable corrugated tubing kits in buildings for gas  
*Exigences :* with an operating pressure up to 0,1 bar'  
*Eisen :*

Certificate DVGW - CG-4602CT0469 + TTR Reports

Type:

### **E-Press Gas**

Stainless steel pliable corrugated tubing kits for gas  
*Kits de tuyaux onduleux pliables en acier inoxydable pour le gaz*  
Roestvast stalen buigzame gegolfde buissystemen voor gas

**MOP: 0,1 bar**

**DN: 12 – 15 – 20 – 25 – 32**

Tubes and accessories

Olivier THIBAUT  
Laboratory Manager.